



ご注意

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 逃し弁は本製品の保護用であり、配管を保護するものではありません。配管上には別途安全弁を取り付けてください。
- 指定なき場合は、回収型逃し弁が付きます。放出型逃し弁が必要な場合はご指定ください。また、NPR-LBの場合、逃し弁がプラグ(栓)となります。
- 機器が認定品の場合、*の継手は認定範囲外となります。

△	△	*	6	継手	ASTM A276 TYPE316	1	SS-400-1-4(RT)
			5	プラグ	C3604B	1	
△	△		4	逃し弁 A'ssy	C3604B	1s	
			3	低圧圧力計	Brass	1	ATφ50xNPT1/4
			2	高圧圧力計	Brass	1	ATφ50xNPT1/4
			1	本体 A'ssy	C3604B	1s	
ITEM. NO.	DESCRIPTION		MATERIAL	QTY.	REMARKS		
番号	部品名		材料	数量	備考		

SCALE 尺度	DATE 日付	
1:2	'07. 3. 13	
DRAWN 製図	CHECK 検図	APPR. 承認
杉本	藤川	北野

CUSTOMER 客先名

TITLE 品名

NPR-1B, NPR-LB

外形図

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
△	'22. 3. 2	材質及び表記変更	岡崎	岩本	岩本
△	'17. 9. 29	現行にあわせる	岡崎	江口	岩本
△	'10. 9. 13	寸法変更	岩本	藤川	北野
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認

