



尺度 (1:4)

* 機器が認定品の場合、この継手は認定範囲外になります。

9	パネル	SUS304	1s	
8	逃し弁	C3604B	1	
7	継手	ステンレス	3	SS-6M0-1-4RT
6	継手	C3604B	2	
5	ガスケット	PA	2	
4	低压圧力計	Brass	1	ATφ60xNPT1/4
3	出口減圧弁 A'ssy	C3771B	1	
2	高压圧力計	Brass	2	ATφ60xNPT1/4
1	切替減圧弁 A'ssy	C3604B	1	

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考

CUSTOMER 客先名 TITLE 品名

SCALE 尺度 DATE 日付

1:2 '16.12.27

DRAWN 製図 CHECK 検図 APPR. 承認
松村 岩本 岩本

YAMATO SANGYO CO., LTD. DWG. NO. 図面番号
1172-329

ご注意

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 逃し弁は本製品の保護用であり、配管を保護するものではありません。配管上には別途安全弁を取り付けてください。

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認
△C					
△B					
△A					

セミオ(TN-50HBT-2)

外形図

