



ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考
* 15	継手	ASTM A479 TYPE316	3	SS-400-1-4RT
14	シール	アルミ箔	1	
13	電線	銅	1	
12	十字穴付きなべ子ねじ	SUS304	1	M5x6
11	圧着端子	C1100	1	R1.25-5
10	パネル	SUS304	1s	
9	パイプ	SUS304TP	2	φ6.35x1tx220L
8	逃し弁 A'ssy	C3604B	1s	
7	低圧圧力計	Brass	1	
6	出口減圧弁 A'ssy	C3604B	1s	
5	高圧圧力計(下限接点付)	SUS316	2	ATφ75xG3/8
4	パッキン	SUS316	2	長野計器:FJ80-003
3	継手	C3604B	2	
2	加温器 A'ssy	C3604B	1s	
1	切替減圧弁 A'ssy	C3604B	1s	

ご注意

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ( )内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 逃し弁は本製品の保護用であり、配管を保護するものではありません。配管上には別途安全弁を取り付けてください。
- 機器が認定品の場合、\*の継手は認定範囲外となります。

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認
△C					
△B					
△A					

SCALE 尺度	DATE 日付
1:3	'18. 8. 8
DRAWN 製図	CHECK 検図
岡崎	岩本
APPR. 承認	岩本

セミオ(TN-50CT-CVN)

外形図

YAMATO SANGYO CO., LTD.

DWG. NO. 図面番号  
1172-350

