



9	継手	C3604B	1	
8	パッキン	PA	1	H <sub>2</sub> の場合:PCTFE
△7	袋ナット	C3604B	1	
6	足ネジ	C3604B	1	
△5	三次側逃し弁 A'ssy	C3604B	1s	
△4	二次側逃し弁 A'ssy	C3604B	1s	
3	低圧圧力計	Brass	1	ATφ50xNPT1/4
2	高圧圧力計	Brass	1	ATφ50xNPT1/4
1	本体 A'ssy	C3604B	1s	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名	
SCALE 尺度		DATE 日付	
1:2		'01. 1. 30	
DRAWN 製図		CHECK 検図	
松村		藤川 北野	
APPR. 承認		外形	
松村		藤川 北野	

ご注意 △ B △

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。  
ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ( )内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 逃し弁は本製品の保護用であり、配管を保護するものではありません。  
配管上には別途安全弁を取り付けてください。
- 指定なき場合は、放出型逃し弁が付きます。回収型逃し弁が必要な場合はご指定下さい。

△	'17. 2. 1	現行に合やす	岡崎 岩本 岩本
△	'06. 5. 30	変更No.2543による	岩本 藤川 北野
△	'02.10.24	本体変更など	松村 藤川 北野
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED
記号	日付	訂正事項	氏名

YAMATO SANGYO CO., LTD.		DWG. NO. 図面番号	1248-01
-------------------------	--	---------------	---------

