



ご注意

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 逃し弁は本製品の保護用であり、配管を保護するものではありません。配管上には別途安全弁を取り付けてください。

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考
7	出口フランジ	SUSF304	1	
6	ストレーナ A'ssy	C3604B	1s	
5	逃し弁 A'ssy	C3604B	1s	
4	低压圧力計	Brass	1	ATφ75xR3/8
3	高压圧力計	Brass	1	ATφ75xR3/8
2	ゲージソケット	C3604B	2	
1	本体 A'ssy	C3771B	1s	

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認
△	'22. 4. 6	材質変更及び表記変更	田窪	岡崎	岩本
△	'20. 1. 22	現行に合わせ	岡崎	岩本	岩本
△	'11. 6. 20	ストレーナ変更	松村	藤川	北野
△	'08. 12. 10	名称変更	藤川	岩本	北野

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認
△	'08. 5. 27	変更	谷岡	藤川	北野
△	'06. 10. 27	変更No. 2578	岩本	藤川	北野
△	'05. 10. 6	変更No. 2503	築山	藤川	北野
△	'05. 4. 20	変更No. 2455	築山	藤川	北野
△	'04. 2. 2	圧力計ネジをPF→PTに変更	藤川	岩本	北野

CUSTOMER 客先名 _____ TITLE 品名 **NPR-4B**

SCALE 尺度 1:4 DATE 日付 '03. 1. 10

DRAWN 製図 藤川 CHECK 検図 岩本 APPR. 承認 北野

外形図

DWG. NO. 図面番号 **1260-01**

YAMATO SANGYO CO., LTD.

