



	圧 力 (MPa)						温 度 (°C)			耐圧試験圧力 (MPa)			気密試験圧力 (MPa)		
	P1		P2		P3		P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3
型 式	設計	常用	設計	常用	設計	常用	設計	常用	-	-	-	-	-	-	
YR-5062-CFK	21.6	11~20	10	5~6.5	3.5	1~3	-10~40	-10~40	27.0	12.5	4.38	21.6	10	3.5	
YR-5062-DFK	16.5	8~15	10	5~6.5	3.5	1~3	-10~40	-10~40	20.7	12.5	4.38	16.5	10	3.5	

型 式	標準流量 (m ³ /h)
YR-5062-CFK	30
YR-5062-DFK	30

FLOW. NO.	ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考
-	9	パ ネ ル	SS400	1	塗装色:2.5Y9/1
	SV-1	8 安全弁	要部SUS	1	φ6 10MPa set $\triangle A$
	V-2	7 安全弁元弁	C3771B	1	V1-05-2P
	PG-1	6 圧 力 計	Brass	1	ATφ75xG3/8x16MPa
	V-1	5 圧力計元弁	C3771B	1	V1-05-2P
	RV-3	4 二次側減圧弁	C3604B	1	YR-5061
	RV-2	3 切替用減圧弁(B)	C3604B	1	YR-5062
	RV-1	2 切替用減圧弁(A)	C3604B	1	YR-5062
	ST-1,2	1 ストレーナ	C3604B	2	LST-1B-20-G

CUSTOMER 客先名 TITLE 品名 半自動切替装置 YR-5062パネルタイプ

SCALE 尺度 1:5 DATE 日付 '19. 9. 20

DRAWN 製図 岡崎 CHECK 検図 岩本 APPR. 承認 岩本

YR-5062-□□□

外形図

ご注意

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認
$\triangle A$	'19.11. 5	安全弁変更	田中 涉	岩本 岩本	

YAMATO SANGYO CO., LTD.

DWG. NO. 図面番号 7105-07

